



Отметка о размещении сведений в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код *



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Кировской области

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

Кировская обл., г. Киров, ул. Маклина, 65; тел. (8332)54-68-33, gu@43.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы города Кирова

(наименование органа государственного пожарного надзора)

г. Киров, Октябрьский пр., 122а, тел. (8332)67-95-12, gpn_kirov@43.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 854/1**

вручается:

Муниципальному казенному дошкольному образовательному учреждению

«Детский сад № 173» города Кирова (ИНН 4348037222);

заведующему Иутиной Елене Владимировне

(указывается контролируемое лицо (лица), которому(ым) выдается предписание)

Во исполнение решения заместителя главного государственного инспектора города Кирова по пожарному надзору Литвака Дмитрия Юрьевича №854 от 28.10.2021 в период с 12.11.2021 по 18.11.2021

инспектором ОНДПР г. Кирова младшим лейтенантом внутренней службы Коноваловым Дмитрием Игоревичем

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

проведена плановая выездная проверка здания и территории детского сада по адресу: г. Киров, д. Большая Субботиха, ул. Центральная, д. 9

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица:
заведующий МКДОУ №173 города Кирова Иутина Елена Владимировна

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	К моменту достижения системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре предельного состояния (срока службы) в учреждении не созданы новые системы (срок службы	п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением	01.11.2022	

	составных элементов указанных систем, смонтированных на объекте защиты в 2008 году, составляет 10 лет)	Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 (далее – Правил противопожарного режима в РФ), п. 4.2, 5.1.7 ГОСТ Р54101-2010		
2.	В здании детского сада класса С1 подшивка карнизного свеса чердачного покрытия выполнена из материалов Г4 (дерево), вместо требуемых НГ, Г1.	ст. 87 №123-ФЗ, п. 5.4.5 СП 2.13130.2020	01.11.2022	
3.	Помещение для отдыха машиниста-кочегара, расположенное в здании котельной, выполнено из ограждающих конструкций из горючих материалов (деревянный каркас с облицовкой из асбестоцементных листов, покрытие из асбестоцементных листов, уложенных по деревянным прогонам).	п/п л). п. 16 Правил противопожарного режима в РФ	01.11.2022	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Инспектор ОНДПР г. Кирова –
государственный инспектор г. Кирова
по пожарному надзору
(должность государственного инспектора
по пожарному надзору)

Коновалов Д.И.

(фамилия, инициалы)

(подпись)

М.П.



« 18 » ноября 20 21 г.

Предписание для исполнения получил:

(Handwritten signature)
(подпись)

(Handwritten signature)
(должность)

(Handwritten signature)
(фамилия, инициалы)

« 18 » 11 20 21 г.